

№ _____

АКТ

огляду закладу освіти щодо підготовки до 2025/26 навчального року
Відокремлений структурний підрозділ Закладу вищої освіти «Відкритий
міжнародний університет розвитку людини «Україна» Хмельницький
фаховий коледж

м. Хмельницький, вул. Ярослава Мудрого, 2А, 30373644
(назва об'єкту, адреса, код ЄДРПОУ)

« 30 » _____ 06 _____ 2025р.

м. Хмельницький
(населений пункт)

Представники робочої групи з обстеження закладів освіти у складі:

Фахівець відділу контролю за ОВО та ЗС ЦЗД ГУДСНС України у Хмельницькій області, старший лейтенант служби цивільного захисту Кутяна Д.С., директор Хмельницького фахового коледжу Університету «Україна» Польовик О.В., начальник господарського відділу Рябчик В.П., було проведено огляд закладу освіти щодо дотримання та виконання вимог пожежної та техногенної безпеки, за результатами огляду встановлено:

Стан утримання території: Відповідає;

Стан проходів, виходів та шляхів евакуації: Відповідають;

Забезпеченість об'єкту спеціальною пожежною технікою: Об'єкт перебуває в радіусі обслуговування пожежного підрозділу;

Знання працівників вимог правил пожежної безпеки: Наявний під час огляду персонал закладу володіє елементарними вимогами пожежної, техногенної безпеки;

Дотримання протипожежного режиму: Працівниками закладу забезпечено дотримання протипожежного режиму;

Наявність СПС: В наявності;

Справність СПС: Утримується відповідно до вимог ППБУ;

Виведення сигналів від ППКП на пульт пожежного спостереження: Виведено;

Вимір опору ізоляції електромережі, заземлення електрообладнання: Проведено у 2025 році;

Обладнання будівель пристроями блискавкозахисту: Відсутні;

Проведено ревізію пристроїв блискавкозахисту: Не проведено;

Утримання зовнішнього протипожежного водопроводу: Зовнішній протипожежний водопровід відсутній;

Утримання внутрішнього протипожежного водопроводу: Внутрішній протипожежний водопровід відсутній;

Проведено оброблення дерев'яних конструкцій горищних приміщень: Не вимагається;

Кількість ПЗПГ, забезпечено в достатній кількості/ дата проведення ТО: Забезпечено в достатній кількості;

Наявність ДПД (створено, застраховано): Не створено;

Відповідальні особи пройшли навчання з питань пожежної безпеки: Так. (навчання пройшли 2 посадових особи);

Вид системи опалення: Централізоване;

Наявність захисної споруди (протирадіаційного, найпростішого укриття): Наявне (найпростіше укриття);

Відповідність вимогам пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту захисної споруди (протирадіаційного, найпростішого укриття): Відповідає (найпростіше укриття).


Висновки за результатами обстеження: Заклад освіти готовий для безпечного експлуатування та перебування в ньому громадян.

Підписи членів комісії:

Дар'я Кутюба

Ольга Польовик

Володимир Рядчик
(ПІБ)



(підпис)